eurofins

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :

SOCLA SAS
365, rue du Lieutenant PUTIER
71530 VIREY-LE-GRAND
France

Nom de l'accessoire représentatif / *Reference of the representative accessory* :

Vanne à papillon SYLAX - DN25

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference :* **23 ACC NY 150**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / *Tests date (according to the standard XP P 41-280)* : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / *No testing is required to issue this ACS.*

Commentaires / *Comments* : Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / *Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.*

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / *Accessories' family covered by this certificate* :

VANNES A PAPILLON SYLAX - SOCLA

Références / *References* : (2 articles et leurs variantes)

Vannes à papillon SYLAX - DN25, DN32/40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300 et DN350.

Vannes à papillon Grands Diamètres - SYLAX - DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000 et DN1200.

Ces vannes papillons sont composées d'un papillon en acier inoxydable ou en fonte revêtue époxy et d'une manchette en EPDM. / *These butterfly valves are composed of a disc in stainless steel or in epoxy coated cast iron and of a liner in EPDM.*

Attestation délivrée par / *Certificate issue by* :

Emilie Bailly
Responsable Technique / *Technical Manager*

Signature :



Date de délivrance / *Date of issue* : 03 avril 2023
Date d'expiration / *Expiry date* : 03 avril 2028

Commentaires / *Comments* : /